

information sur la qualité de l'eau distribuée en 2013

ADDUCTION COMMUNALE DE PLONEVEZ-PORZAY

Dans le cadre du contrôle sanitaire, il a été prélevé, en production et en distribution 9 échantillons d'eau qui ont été analysés par le laboratoire IDHESA Bretagne Océane, agréé par le Ministère de la Santé.

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

La gestion de la distribution est assurée par **VEOLIA EAU**.
Le réseau est alimenté à partir de l'eau de la rivière AULNE, traitée aux stations de Coatigra'ch et Guyrobin.

nom du captage	protection	avis de l'hydrogéologue	arrêté préfectoral
PRISE D'EAU COATIGRAC'H.	Procédure terminée (captage public)	23/01/09	19/03/13
PRISE D'EAU PRAT HIR.	Procédure terminée (captage public)	23/01/09	19/03/13

si la saveur ou la couleur de l'eau du robinet présente un aspect inhabituel, signalez-le à votre distributeur d'eau (coordonnées sur facture).

l'eau n'aime pas stagner !
Après quelques jours d'absence : laissez couler l'eau avant de la boire.

LOMB :
Dans les immeubles anciens susceptibles d'être équipés de canalisations en plomb, laissez couler l'eau systématiquement avant de la consommer.

Un rapport annuel détaillé est établi par l'ARS : vous pouvez consulter en mairie.

Les résultats des analyses de contrôle sanitaire effectuées sur le réseau de distribution sont consultables sur internet à l'adresse suivante : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur.

Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

qualité de l'eau distribuée

bactériologie :

9 analyses conformes sur
9 réalisées

dureté :

TH moyen de 10 °F
Eau peu calcaire

fluor :

l'eau est généralement pauvre en fluor (moins de 0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois, avant d'envisager un apport complémentaire en fluor chez l'enfant, il convient de consulter un professionnel de santé.

nitrites :

5 analyses conformes à la limite de qualité de 50 mg/l sur 5 réalisées

teneur maximale : 28 mg/L

teneur moyenne : 16 mg/L

pesticides :

12 analyses conformes sur 12 réalisées à la mise en distribution
limite de qualité : 0,1 µg/l par molécule

autres paramètres :

conclusion sanitaire

L'eau a présenté une bonne qualité bactériologique ; elle a été conforme aux limites de qualité pour les autres paramètres mesurés.

Pour le directeur,
L'ingénieur général du génie sanitaire,


Brigitte YVON

BILAN 2013 AC PLONEVEZ-PORZAY.

Dans le cadre du contrôle sanitaire exercé par l'ARS, 9 échantillons d'eau représentatifs ont été analysés par le LABORATOIRE IDHESA agréé par le Ministère de la Santé. La gestion de la distribution est assurée par la VEOLIA EAU. le nombre d'abonnés est de 868

bilan quantitatif et qualitatif

conformité bactériologique et chimique (Oui/Non) et nombre d'analyses

Installation	Nom	Bactério	Chimie	UDI	
				D1	D2
UNITE DE DISTRIBUTION	PLONEVEZ PORZAY(AULNE).	O	O	8	1

statistiques par installation

Installation	Nom	Libellé du paramètre	Unité	Valeur moy.	Valeur maxi	Limites de qualité maxi	Nbre de valeurs
UNITE DE DISTRIBUTION	PLONEVEZ PORZAY(AULNE).	Aluminium total µg/l	µg/l		103		9
		Nitrates (en NO3)	mg/L	16	28	50	5
		Trihalométhanes (4 substances)	µg/l		60	100	1

descriptif sommaire des installations

	Eau distribuée - m3/an	Population	Observations
UNITE DE DISTRIBUTION	207 507	1666	Eau fournie par le syndicat mixte de l'AULNE

observations générales

Les taux de conformité des prélèvements microbiologiques et physico-chimiques par rapport aux limites de qualité sont de 100 % pour les eaux distribuées pour les paramètres recherchés.